

POROČILO ZA LETO 2015 O ZDRAVSTVENI USTREZNOSTI PITNE VODE NA LOKALNIH VODOVODIH V OBČINI ILIRSKA BISTRICA

Na območju občine Ilirska Bistrica v letu 2015 je bilo registriranih sedem lokalnih vodovodov s katerim upravljajo lokalne skupnosti in sicer so to lokalni vodovodi Vrbovo, Vrbica, Jablanica, Trpčane, Kuteževo, Podgraje in Zabiče in oskrbujejo prebivalce, kjer se vodni viri nahajajo.

Lokalni vodovodi Vrbovo, Kuteževo in Zabiče so nadaljevali z oskrbo prebivalcev z zdravstveno ustrezno pitno vodo dokler so na lokalnih vodovodih Vrbica, Jablanica in Podgraje, po zaključnih delih pričeli z izvajanjem priprave za zdravstveno ustrezno pitno vodo. Na vseh omenjenih vodovodih je vzpostavljen notranji nadzor po HACCP načelih. Na lokalnem vodovodu Trpčane pa dela še potekajo. Zaradi nedokončanih del se za preskrbo uporablja surova neobdelana voda v katerih se pojavljajo mikrobiološki parametri kateri se spremljajo v notranjem nadzoru in državnem monitoringu.

V letu 2015 so lokalni vodovodi izvajali notranji nadzor ustreznosti pitne vode po določilih Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS 19/04, 35/04, 26/06, 95/06, 25/09) rezultati so navedeni v spodnji tabeli. Poleg notranjega nadzora so vsi vodovodi zajeti tudi v izvajanje Državnega monitoringa.

VODOVOD	NOTRANJI NADZOR				DRŽAVNI MONITORING			
	MIKROBIOLOŠKE ANALIZE		FIZIKALNO KEMIJSKE ANALIZE		MIKROBIOLOŠKE ANALIZE		FIZIKALNO KEMIJSKE ANALIZE	
	ustrezne	neustrezne	ustrezne	neustrezne	ustrezne	neustrezne	ustrezne	neustrezne
VRBOVO	2	0	1	0	2	0	2	0
VRBICA	3	2	1	0	1	1	2	0
JABLANICA	4	0	1	0	0	2	1	1
TRPČANE	0	1	1	0	0	2	2	0
KUTEŽEVO	2	1	1	0	2	0	2	0
PODGRAJE	3	2	1	0	1	1	2	0
ZABIČE	2	0	1	0	2	0	2	0

V letu 2016 bodo vsi uporabniki lokalnih vodovodov v občini Ilirska Bistrica obveščeni skladno z Pravilnikom o pitni vodi (Ur.l. RS 19/04, 35/04, 26/06, 95/06, 25/09) in po strokovnih priporočilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje RS, glede na ugotovitve notranjega nadzora in državnega monitoringa povezanih s kakovostjo pitne vode ali morebitnih vzdrževalnih del, katere je treba izvesti in sicer na naslednji način:

Člen Pravilnika	Vzrok za obveščanje	Čas obveščanja	Način obveščanja
9.	Vzrok neskladnosti pitne vode hišno vodovodno omrežje ali njegovo vzdrževanje	Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v sedmih dneh	1. osebno, 2. z obvestilom na oglasni deski uporabnika(ov) hišnega vodovodnega omrežja, 3. z obvestilom na vaški oglasni deski.
21.	Omejitev ali prepoved uporabe pitne vode	Čim prej, a najkasneje v dveh urah. Obvešča se vsak dan do preklica	1. Radio Koper, 2. Spletna stran občine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si), 3. Osebno.
	Preklic omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode	Čim prej	1. Radio Koper, 2. Spletna stran občine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si), 3. Osebno.
22.	Izvajanje ukrepov za odpravo vzrokov neskladnosti pitne vode	Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v enem dnevu	1. Radio Koper, 2. Spletna stran občine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si), 3. Osebno.
31.	Obveščanje v primeru pridobitve dovoljenja za odstopanje	Na dan pridobitve dovoljenja, a najkasneje v sedmih dneh	1. Radio Koper, 2. Spletna stran občine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si), 3. Osebno.
34.	Letno poročilo o skladnosti pitne vode	Najmanj enkrat letno	1. »Bistrški odmevi« občinsko glasilo občine Ilirska Bistrica, 2. Spletna stran občine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si) 3. Osebno

Ilirska Bistrica, 21.03.2016

Jaroslav Rehak, univ.dipl. san. inž.